

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 5 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Wärmenetz Scheuring 

Betreiber

Renergiewerke Scheuring GmbH 

SCHEURING
renergiewerke

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem
folgende Kennzahlen

Erfüllungsgrad der Fernwärme [EG _{FW}]	197 %
Erneuerbarer Anteil [RER]	88 %
Anteil aus fossilem Heizöl [-]	0 %


Beinhaltet Plandaten.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 11.05.2030.

ausgestellt am: 11.05.2023

Andreas Stange

Gutachter-Nr.:

FW609-410 

erstellt über www.district-energy-systems.info

Bescheinigungsnummer:

DEBY0660_FW309-5u7_11052023_2 